

## 臺灣區水管工程工業同業公會台北市辦事處 函

地址：10486 台北市中山區伊通街 59 巷 6 號 2 樓  
電話：02-2508-4002  
傳真：02-2507-5224

受文者： 本處全體會員

發文日期： 中華民國 105 年 06 月 01 日  
發文字號： 臺區水工會北市辦字第 105022 號  
速別：  
密等及解密條件或保密期限：  
附件： 臺北自來水事業處函影本

主旨： 函轉臺北自來水事業處為精進用戶用水設備內線工程設計  
圖變更審查作業，部分變更項目可逕洽建物所轄分處辦理  
變更圖審，請查照。

說明： 檢附臺北自來水事業處 105 年 5 月 12 日北市水技字第  
10531006700 號函影本一份。

正本： 本處全體會員  
副本：

主任委員

**施宗顯**

正本

檔 號：  
保存年限：

## 臺北自來水事業處 函

10455  
臺北市伊通街59巷6號

地址：10672臺北市大安區長興街131號  
承辦人：蘇建池  
電話：02-87335706  
傳真：02-87335621  
電子信箱：su257@water.gov.taipei

受文者：台灣區水管工程工業同業公會

發文日期：中華民國105年5月12日  
發文字號：北市水技字第10531006700號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：本處為精進用戶用水設備內線工程設計圖變更審查作業，部分變更項目可逕洽建物所轄分處辦理變更圖審，請貴會轉知所屬會員配合辦理，請查照。

說明：

一、旨揭變更圖審項目如下：

- (一)總表、分表及集水管施作位置與方向改變。
- (二)集水管口徑可直接由圖面之分表口徑及數量換算等似管徑者。
- (三)水錘防止器、制水閥、逆止閥及防震軟管等施作位置局部變更。
- (四)減壓閥型式變更：如採用減壓閥、壓力計、Y型過濾器合併功能之複合型減壓閥亦可。
- (五)加壓泵浦位置及型式變更（如陸上型變更為沉水式）。

二、以上用水內線設計圖變更項目於所轄分處辦理圖審時，其變更範圍超過圖面一半以上或浮貼變更項目繁雜者，視情況得請申請人重新出圖送審。

正本：臺北市建築師公會、社團法人新北市建築師公會、中華民國電機技師公會、台灣區水管工程工業同業公會、中華民國全國建築師公會

副本：

處長陳錦祥

本案依分層負責規定授權業務主管決行